

Bâtiment certifié

PASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2015 - 22

Le bâtiment « **Maison d'habitation de M. et Mme Guetat** » situé à 10150 Pont Sainte Marie est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh_{EP}/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 15 juin 2015



Fédération Française de la
Construction Passive

Fédération Française de la Construction Passive

Maison des entrepreneurs

31 rue de la Vedette

67700 SAVERNE

☎ 09 72 34 89 59

contact@fedepassif.fr - www.fedepassif.fr

Le Président,
Jean-Claude TREMSAL

®

Fédération Française de la Construction Passive

Maison des entrepreneurs

31, rue de la Vedette

67700 SAVERNE

Tél. : 09 72 34 89 59