

Bâtiment certifié

PASSIF et BEPOS

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2012 - 01

Certificat BEPOS n° 2013 - 01

Le bâtiment « **maison d'habitation de M. et Mme Kintzelmann** » situé à 67490 Dettwiller est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh_{EP}/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique
- Consommation totale annuelle couverte par la production d'énergie du bâtiment

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 15 octobre 2013



Fédération Française de la
Construction Passive

®

**Le Président,
Jean-Claude TREMSAL**


Fédération Française de la Construction Passive
Maison des entrepreneurs
31, rue de la Vedette
67700 SAVERNE
Tél. : 09 72 34 89 59

Fédération Française de la Construction Passive

Maison des entrepreneurs

31 rue de la Vedette

67700 SAVERNE

☎ 09 72 34 89 59

contact@fedepassif.fr - www.fedepassif.fr