

# Bâtiment certifié

# PASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m<sup>2</sup>.an

Certificat n° 2016 - 30

Le bâtiment « **Maison d'habitation de M. Mouteau** » situé à 25120 Maiche est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m<sup>2</sup>.an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh<sub>EP</sub>/m<sup>2</sup>.an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 2 novembre 2016

Le Président,  
Jean-Claude TREMSAL



Fédération Française de la  
**Construction Passive**

®

Fédération Française de la Construction Passive

Espace Eco - Entreprenant

21, rue des Rustauds

67700 MONSWILLER

☎ 09 72 34 89 59

[contact@fedepassif.fr](mailto:contact@fedepassif.fr) - [www.fedepassif.fr](http://www.fedepassif.fr)