

Bâtiment certifié

PASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2018 - 46

Le bâtiment « **Maison passive de M et Mme Moyse** » située à 25000 BESANCON est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh_{EP}/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Monswiller, le 03 Avril 2019

Le Président,
Pascal BRESSO



Fédération Française de la Construction Passive


Espace Eco Entreprenant

21 rue des Rustauds

67700 MONSWILLER

☎ 09 72 34 89 59

coralie@fedepassif.fr - www.fedepassif.fr



Le Certificateur
Jean Claude TREMSAL

