

Bâtiment certifié

PASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2022 - 70

Le bâtiment « **Ecole Malbuisson** » situé à 25160 Malbuisson est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWh_{EP}/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 23 janvier 2023

Le Certicateur
Jean-Claude TREMSAL



Fédération Française de la Construction Passive

Pôle Tertiaire de la Licorne – Bâtiment II

4 rue d'Otterswiller

67700 SAVERNE

☎ 09 72 34 89 59

coralie@fedepassif.fr - www.fedepassif.fr



Le Président,
Pascal BRESSO

