

Bâtiment certifié

FEDEPASSIF

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kwh/m².an

Certificat n° 2023 - 74

Le bâtiment « **Logements sociaux - Bâtiment B** » situé à **10450 Bréviandes** est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWhEP/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 04 septembre 2023

Le Président
Pascal BRESSO

Le Certificateur
Jean-Claude TREMSAL

