

Bâtiment certifié **FEDEPASSIF**

Besoins en chauffage (en énergie finale)

< 15 kWh/m².an

Certificat n° 2023 - 79

Le bâtiment « **Maison Passive M. MALLET et Mme LE BRETON** » situé à **64250 Espelette** est une construction pourvue d'une enveloppe à isolation renforcée, de menuiseries extérieures et d'équipement de ventilation performants qui remplit les exigences de la Fédération Française de la Construction Passive suivantes :

- Consommation de chauffage inférieure à 15 kWh/m².an (énergie finale)
- Etanchéité à l'air à 50 Pascal inférieure à 0,6vol/h
- Consommation globale de la construction inférieure à 120 kWhEP/m².an (énergie primaire)
- Suivi de la consommation énergétique

A ce titre, ce bâtiment peut recevoir la désignation « **Bâtiment passif certifié FFCP** » garantissant un niveau de confort thermique et une qualité de l'air exceptionnels pour ses occupants.

Saverne, le 27 septembre 2024

Le Président
Pascal BRESSO

Le Certificateur
Pascal BRESSO



Bâtiment neuf certifié



Bâtiment neuf labellisé



Bâtiment rénové

